



CERTIFICATE OF PRODUCT CONFORMITY

Dubai Central Laboratory Department (DCLD) of Dubai Municipality
hereby attests that the product(s)

Low Emitting Materials

(Details as per the attached Scope of Certification)

manufactured by:

ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C. BRANCH 3

P.O. Box 21152, Emirates Industrial City, Sajjah, Sharjah, UAE

have been assessed in accordance with DCLD Document Ref. No. DM-DCLD-RD-DP21-2001 (IC) "General Rules for DM third party product certification system through factory assessment" and the relevant Specific Rules, and were found in conformity with the standard specification:

2023 AL SA'FAT DUBAI GREEN BUILDING SYSTEM

Accordingly, DCLD hereby authorizes the above manufacturer
to affix the DCL Product Conformity Mark on the above-mentioned product(s).

ENG. MAJED AL SHAMSI

Certification and Quality Control of Products Section's Manager
Dubai Central Laboratory Department-Dubai Municipality



Certificate No: CL18020574
Valid Until: 14/04/2026



Current Issue Date: 15/04/2025
Original Issue Date: 15/04/2018



The attached Scope of Certification bearing the same Certificate Number forms an integral part of this Certificate.
This Certificate is an electronic document subject to the Terms and Conditions of the Product Certification System and shall not be reproduced except in full.

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT

DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION FOR CERTIFICATE NO. CL18020574

Certificate Issued To:	ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C. BRANCH 3 P.O. Box 21152, Emirates Industrial City, Sajjah, Sharjah, UAE
Applicable Standard Specification:	Al Sa'fat – Dubai Green Building System -2nd Edition, January 2023.
Applicable Specific Rules:	DM-DCLD-RD-DP21-2180-(IC): Certification of Low Emitting Materials as per Al Sa'fat – Dubai Green Building System and Dubai Building Code.

S/N	PRODUCT DESCRIPTION	BRAND NAME	PRODUCT DETAILS
THE PRODUCTS PRODUCED IN “ANCHOR ALLIED FACTORY - L.LC - BRANCH 3”, SHARJAH			
1.	ARCHITECTURAL SEALANT	ASMACO GOLD UNIVERSAL MULTI FOAM B1 GRADE	Sealant for Specific Application VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 250 g/l)
		ASMACO GOLD UNIVERSAL MULTI FOAM B2 GRADE	
		ASMACO GOLD UNIVERSAL MULTI FOAM	
		ASMACO G2100 PU FOAM	
		Asmaco - Universal Multi Foam	
THE PRODUCTS PRODUCED IN “ANCHOR ALLIED FACTORY - L.LC”, RAS AL KHAIMAH (External/Outsourced Production Facility)			
1.	ONE PACK PERFORMANCE COATING (SUB-CATEGORY: 9)	ASMACOAT WP 900 <i>(White Color)</i>	Solvent Base Coatings for Interior/Exterior intermediate coatings Applications (Coating - Other Types)
		ASMACOAT WP 810	VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max.500 g/l)

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL18020574

	ONE PACK PERFORMANCE COATING (SUB-CATEGORY: 9)	ASMACOAT WP 936	SRI (Result of sample tested is ≥ 78) (See Note 4)
		ASMACOAT WP 600 (White Color)	Water Base Coatings for Exterior applications (Roof Coating) VOC (Al Sa'fat DGBS limit is max.140g/l) Formaldehyde < 10 mg/kg SRI (Result of sample tested is ≥ 78) (See Note 4)
		ASMACO AMP WATERPROOFING (White Color)	Water Base Coatings for Interior / Exterior applications (Wall, Roof, Floor) VOC (Al Sa'fat DGBS limit is max.140g/l) Formaldehyde < 10 mg/kg SRI (Result of sample tested is ≥ 78) (See Note 4)
2.	TWO PACK PERFORMANCE COATING (SUB-CATEGORY: 10)	ASMACO FLOOR FC 160 CP	Solvent Free Coatings for Interior / Exterior applications (Wall, Floor) VOC (Al Sa'fat DGBS limit is max.140g/l)
		ASMACO FLOOR FC 150	
		ASMACO POXY 90 FC	
		ASMACO POXY 95	
3.		ASMACO 2670	
		ASMACO GLASS	
		ASMACO FIRESTOP SILICONE	

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL18020574

	ARCHITECTURAL SEALANT	ASMACO INTUMESCENT ACRYLIC SEALANT	Sealant for Specific Application VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 250 g/l)
		ASMACO PU 90	
		NEOFLEX PU 25LM	
		ASMACRYL 47	
		ASMACRYL 52	
		GYPROC SEALANT	
		CRAYCOAT ACRYLIC DUCT SEALANT	
		"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE UNYVERSEAL NEUTRAL	
		"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE ACRYLMAX	
		"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE UNYVERSEAL PU	
	"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE UNYVERSEAL		
	"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE UNYVERSEAL		
	ANCHORSEAL 963 PG		
	ANCHORSEAL 963 GG		
	Alpha Duct Acrylic Sealant		
	ASMACO POXY 90 FC		
	ASMACO POXY 95		
	Asmaco Crystal Clear- Classic fix		
	Asmaco 2800 silicone sealant		
	Awazel PU flex joint sealant		
PUF 40			
ARCHITECTURAL SEALANT	Polybit Polyseal 1 PU (Polyurethane sealant)	Sealant for Specific Application VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 250 g/l)	
4.		ASMACO 2500	
		ASMACO GP	

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL18020574

	SEALANT OTHERS	ASMACO 2540	VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 420 g/l)
		"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE UNYVERSEAL	
		"Asianpaints Berger" Brand SMARTCARE UNYVERSEAL GP	
		Asmaco 2860 structural Glazing Silicone Sealant	
		Asmaco All in 1 Hybrid Sealant	
		Asmacryl 55 fire stop acrylic sealant	
		Asmaco 4400 All-weather sealant	
		ASMACO 4450 Construction & Concrete Hybrid Sealant	
		Asmaco 2650	
		S-2200 Silicone Sealant	
		Asmaco Instant Grab Adhesive sealant	
		Asmaco 2200 silicone sealant	
		Asmaco GP Fast Silicone Sealant	
	Asmaco PU 90 SP-UAE		
	Asmaco High Temp RTV silicone sealant		
	Asmaco 2680 FG Silicone Sealant UAE		
	Asmaco 2860 Silicone Sealant	VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 420 g/l)	
	Asmaco 2880 Silicone Sealant		
	Masterseal 121 sanitary sealant		
	Masterseal 10WB gap filler sealant		
	Masterseal 123 NS sealant		
	Masterseal NP 473 U sealant		
	5.	ADHESIVE-SPECIALTY APPLICATIONS	ASMACO GOLD CONTACT ADHESIVE

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL18020574

		Weldfix UPVC cement P 917 UPVC cement	VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 850 g/l)
		Weldfix CPVC cement C 914 CPVC cement	
		Asmaco P914 UPVC cement	
		Asmaco fix P917 UPVC cement	
6.	ADHESIVE-MULTI-PURPOSE CONSTRUCTION	ASMACO POXY 90 FC	VOC (Al Sa'fat DGBS limit is Max 70 g/l)
		ASMACO POXY 95	
		Asmaco PUR Glue	
		Asmaco all-purpose Pipe Lubricant & Adhesive	
		Asmaco Crystal Clear- Classic fix	
		Asmaco Profile glue	

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL18020574

- NOTE 1: This document forms an integral part of the Certificate of Product Conformity bearing the same certificate number.
- NOTE 2: The above product shall bear the DCLD Conformity Mark.
- NOTE 3: As applicable, other properties in the product standard specification which were excluded in the specific rules as approved by the certification body authorized personnel are to be verified by the end user of the product (if needed).
- NOTE 4: The above SRI value is just for information. The user (owner, contractor and/or consultant) shall be fully responsible for ensuring that the correct SRI value is followed according to the requirements of the applicable clause in the standard specification. Acceptance limit shall be as per these values for each application of the product.

Original Issue Date: 15 -04- 2018

Current Issue Date: 15-04-2025

Valid Until: 14 -04- 2026



ENG. MAJED AL SHAMSI

CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL OF PRODUCTS SECTION'S MANAGER



Agent License ترخيص وكيل

SATNA0000066207-2017

رقم الترخيص
License Number

10 - 10

عدد التراخيص
Number of Licenses

1220104

رقم السجل
Registration Number

754982

رقم الترخيص
License Number

مؤسسة اس اية ام اس للتجارة

اسم وكيل
Name of Agent

الامارات

الجنسية
Nationality

خالد جمعة راشد سيف المري

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

الجنسية
Nationality

اطراف الرخصة
Partner in the License

183841

رقم ص.ب.
P.O. Box

971-4-3969535

رقم الفاكس
Fax Number

971-4-3969653

رقم الهاتف
Office Phone Number

مكتب 45-46- ملك دبي للعقارات - الجداف - بردي

عنوان الشركة
Company Address

7

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

saifsa@eim.ae

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2026/05/28 م

تاريخ الانتهاء
License Expired

2022/06/13 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2016/03/23 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

0

عدد الفنيين المعتمدين
number of approved technicians

0

عدد المهندسين المعتمدين
Number of approved Engineers

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني
The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services





اسم وكيل Name of Agent	SATNA000000381-2011	رقم الترخيص License Number
ابراهيم البناي لمعدات السلامة	7 - 10	عدد التراخيص Number of Licenses

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Conformity Certification Services (CCS)	PC 168	ASMACO	FIRE STOP PRODUCT 1. ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B1 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B1 – Up to 90, 150 & 240 minutes 2. ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B2 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B2 – Up to 240 minutes 3. ASMACO Intumescent Acrylic Sealant 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Intumescent Acrylic Sealant – Up to 240 minutes 4. ASMACO Fire Stop Silicone Sealant 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Fire Stop Silicone Sealant – Up to 240 minutes • Internal and Non-load bearing Concrete Block Wall with ASMACO Firestop Silicone Sealant for low, medium and highrise buildings for all types e.g. Residential, Commercial, Industrial, Agricultural, Educational, Parking structures, Storage, Transport, Medical, and Infrastructure buildings • The system to withstand fire resistance up to 240 minutes fire integrity when constructed as per the tested configuration and specification details, and also in compliance with the provisos of the requirements as detailed in the UAE life and safety code for the various occupancies / building use. To be installed by manufacturer's trained or qualified/approved installers only, and in accordance with the manufacturer's installation instruction or methodology.	5

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ويحق له مزاوله نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للاحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
 2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط
 3. ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

ملاحظة:

Note:

- Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
- Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
- Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للسوراء
EMERGENCY
997



رقم الترخيص : 2013-3-42258

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص مصنع لمعدات و أجهزة و مواد الوقاية و مكافحة الحريق

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2013-3-42258	رقم السجل	3617	رقم الرخصة	مصنع انكور الايد - ذ.م.م - استثمار اجنبي مباشر	الاسم التجاري للمنشأة
		سانت كيتس ونيفس	الجنسية	احمد على حسين نالاولا	اسم صاحب الترخيص
الشارقة	منطقة النشاط			صناعي	نوع النشاط
21152	ص.ب		رقم الفاكس	0505342091	رقم الهاتف
				شبرات انكور - شارع المليحه , الصناعية 15 , الشارقة الشارقة	عنوان الشركة
					الموقع و البريد الإلكتروني
12/10/2025	تاريخ الانتهاء	06/11/2024	تاريخ الإصدار	20/07/1993	تاريخ تأسيس المنشأة
				عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 5	
			عدد الفنيين المعتمدين 0	عدد المهندسين المعتمدين 7	
					- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10408520115573365788)





رقم الترخيص : 42258-3-2013
سنة الترخيص : 2024
عدد التراخيص : 1
الاسم التجاري للمنشأة : مصنع انكور الايد - ذ.م.م - استثمار اجنبي مباشر

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	الطلائع والمواد المانعة من انتشار الحريق : مواد مانعة لإنتشار الحريق - التسريب	Asmacryl-55 Firestop Acrylic Sealant	ESL- 24- 11590 issue 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
رقم الموديل : Asmacryl-55 Firestop Acrylic Sealant				
2	الطلائع والمواد المانعة من انتشار الحريق : مواد مانعة لإنتشار الحريق - التسريب	ASMACO Gold Universal Multi-Foam Fire Retardant B2	ESL -24- 11581 Issue 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
رقم الموديل : ASMACO Gold Universal Multi-Foam Fire Retardant B2				
3	الطلائع والمواد المانعة من انتشار الحريق : مواد مانعة لإنتشار الحريق - التسريب	ASMACO Gold Universal Multi-Foam Fire Retardant B1	ESL- 24 - 11581 Issue 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
رقم الموديل : ASMACO Gold Universal Multi-Foam Fire Retardant B1				

1 . يعتبر المصنع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الملاحظة: الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 42258-3-2013

اسم التجاري للمنشأة : مصنع انكور الايد - ذ.م.م - استثمار اجنبي مباشر

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
4	الطلائع والمواد المانعة من انتشار الحريق : مواد مانعة لإنتشار الحريق - التسريب	ASMACO intumescent acrylic sealant	ESL-24-11590 Issue 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
	رقم الموديل : ASMACO intumescent acrylic sealant			
5	الطلائع والمواد المانعة من انتشار الحريق : مواد مانعة لإنتشار الحريق - التسريب	ASMACO FIRESTOP SILICONE SEALANT	ESL-24-11590 issue 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
	رقم الموديل : ASMACO FIRESTOP SILICONE SEALANT			

1 . يعتبر المصنع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة و يحق له مواولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في ملاحظة: شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق له مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 327099-1-2022

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

مصنع وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2022-1-327099	رقم السجل	CN-4610645	رقم الرخصة	مؤسسة اس اية ام للتجارة - فرع أبوظبي 1	الاسم التجاري للمنشأة
		-	الجنسية	خالد جمعه راشد سيف المرى	اسم صاحب الترخيص
أبوظبي	منطقة النشاط				نوع النشاط
	ص.ب		رقم الفاكس	554960263	رقم الهاتف
				Emirates Tower - 0 . . ~ . . أبوظبي أبوظبي	عنوان الشركة
				asodubai@gmail.com	الموقع و البريد الإلكتروني
20/10/2025	تاريخ الانتهاء	01/11/2024	تاريخ الإصدار	23/09/0022	تاريخ تأسيس المنشأة
				عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 10	
				- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10405269664180515628)	



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

تم إصدار الشهادة إلكترونياً ولا تحتاج إلى توقيع



رقم الترخيص : 2022-1-327099 الاسم التجاري للمنشأة : مؤسسة أس اية ام للتجارة - فرع أبو ظبي 1

وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

20/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

754982

رقم ترخيص الوكيل :

SAMS TRADING EST

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
6	الحواجز والعوائق المقاومة للحريق : قواطع / حواجز حريق	ASMACO	الإمارات العربية المتحدة	ANCHOR ALLIED FACTORY LLC	18873	19/07/2025	ESL-24-11590 ISSUE 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
رقم الموديل : ASMACO Intumescent Acrylic Sealant Resistance & Insulation : 1hr, 2hr upto 3 hrs systems Tested and Certified as : 200mm thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Intumescent Acrylic Sealant - Up to 240 minutes								
7	الحواجز والعوائق المقاومة للحريق : قواطع / حواجز حريق	ASMACO	الإمارات العربية المتحدة	ANCHOR ALLIED FACTORY LLC	18873	19/07/2025	ESL-24-11590 ISSUE 01	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م
رقم الموديل : ASMACO Firestop Silicone Sealant Resistance & Insulation : 1hr, 2hr upto 3 hrs systems Tested and Certified as: 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Firestop Silicone Sealant - Up to 240 minutes								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

تم إصدار الشهادة إلكترونياً ولا تحتاج إلى توقيع



رقم الترخيص : 327099-1-2022 الاسم التجاري للمنشأة : مؤسسة أس اية ام للتجارة - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

20/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

754982

رقم ترخيص الوكيل :

SAMS TRADING EST

اسم الوكيل :

م	اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام
8	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م	ESL-24-11581 ISSUE 01	19/07/2025	18873	ANCHOR ALLIED FACTORY LLC	الإمارات العربية المتحدة	ASMACO	الحواجز والعوائق المقاومة للحريق : قواطع / حواجز حريق
رقم الموديل : ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B2Resistance & Insulation : 120 minutesTested and certified as: 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B2 - Up to 240 minutes								
9	معامل الامارات للسلامة ذ.م.م	ESL-24-11581 ISSUE 01	19/07/2025	18873	ANCHOR ALLIED FACTORY LLC	الإمارات العربية المتحدة	ASMACO	الحواجز والعوائق المقاومة للحريق : قواطع / حواجز حريق
رقم الموديل : ASMACO Gold Fire Retardant Multi-Foam B1Resistance & Insulation : 120 minutesTested and certified as 200mm Thick Concrete Blocks Panel with ASMACO Gold Fire Retardsant Multi-Foam B1 - Up to 90.150 & 240 minutes								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 327099-1-2022

اسم التجاري للمنشأة : مؤسسة اس اية ام للتجارة - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
-		سيف الدين طاهر بهاي طاهر بهاي عبدالقادر



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

تم إصدار الشهادة إلكترونياً ولا تحتاج إلى توقيع